

SPECIFIEKE BEVEILIGING VAN: **Zuurkasten**



ZUURKASTEN

Het brandgevaar in zuurkasten wordt vaak onderschat. Het uitvoeren van proeven met allerlei producten kunnen tot gevaarlijke situaties leiden met brand tot gevolg.

Het beveiligen van deze objecten is dan ook zeker aan te raden.

In functie van de gebruikte producten wordt een keuze gemaakt van het te gebruiken blusmedium.

Per zuurkast wordt een autonoom blussysteem voorzien met bijhorende sproeikoppen. De detectie gebeurt met een flexibele thermisch gevoelige polymeerleiding (Firetrace). Bij brand zal deze detectieleiding openbarsten en het blussysteem activeren. Door deze snelle detectie is de schade in de kast tot een minimum te herleiden.

